

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю  
(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-и, т. 54-06-28, E-mail: mchs@alregn.ru

Отделение НД и ПР по Октябрьскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по АК  
(наименование органа государственного надзора)

656023 г. Барнаул, ул. Г.Титова, 5, т. 33-45-24, 33-45-23, 33-45-23@mail.ru

**Предписание № 158/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья "Алтайская общеобразовательная школа № 2"**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

во исполнение распоряжения № 158 от «05» апреля 2021 г., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «12» апреля 2021 г. по 12 ч. 00 мин. «12» апреля 2021 г., с 09 ч. 00 мин. «30» апреля 2021 г. по 10 ч. 00 мин. «30» апреля 2021 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья "Алтайская общеобразовательная школа № 2"

**проверку проводил(а):**

Колмыков Дмитрий Алексеевич – старший инспектор отделения НД и ПР по Октябрьскому району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю

**совместно с:** Эксперты не привлекались

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с установками противопожарных дверей	ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 СП 4.13130.2009	01.04.2022	
2.	Допущено использование подвального этажа для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов	п. 16 (б) Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.04.2022	
3.	На путях эвакуации объекта защиты (лестничные клетки) не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 37 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.04.2022	



4.	Количество речевых и звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивает уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил	4.8 СП 3.13130.2009 ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	
5.	Расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики до силового одиночного кабеля, менее 0,25 метра, в остальных случаях менее 0,5 метра	п. 13.15.15 СП 5.13130.2009; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	
6.	<p>На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p> <p>Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.</p> <p>В связи с отсутствием информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации системы противопожарной защиты правообладатель объекта защиты не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p>	п.54 Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); п. 13.4.1 5.13130.2009; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	
7.	Провода и кабели, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации не соответствуют требованиям ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325, требованиями настоящего раздела и технической документации на приборы и оборудование системы пожарной сигнализации.	13.15.3 СП5.13130.2009	01.04.2022	
8.	Не все зоны и помещения защищены автоматическими установками (пространство за подвесным потолком)	Приложение А п. А4 СП 5.13130.2009	01.04.2022	
9.	В помещениях, оборудованных двумя пожарными извещателями, формирование сигналов на управление в автоматическом режиме оповещения или инженерным оборудованием не осуществляется при срабатывании одного извещателя с переопросом, включенных по логической схеме "ИЛИ"	п. 14.3 СП 5.13130.2009	01.04.2022	



10.	В помещениях, оборудованных тепловыми пожарными извещателями, формирование сигналов на управление в автоматическом режиме оповещения или инженерным оборудованием не осуществляется при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "И"(смонтировано по 2 тепловых извещателя необходимо минимум три)	п. 14.1 СП 5.13130.2009	01.04.2022	
11.	Дымовые пожарные извещатели установлены не под перекрытием, допущена установка на стенах при возможности установки на потолке. При установке на стенах расстояние до перекрытия более нормативного	13.3.4 СП 5.13130.2009 Приложение П	01.04.2022	
12.	Ручной пожарный извещатель установлен на расстояние менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю	13.13.2 СП 5.13130.2009	01.04.2022	
13.	Допущено расположение огнетушителей не по нормам (Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра либо приспособления, препятствующие их опрокидывание)	п. 400, п. 409 Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.04.2022	
14.	Класс пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации не соответствует нормативным значениям	ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	
15.	Не обеспечивается проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами	п. 15 Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.04.2022	
16.	Не обеспечивается категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.	П 12 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.04.2022	



17.	Лестницы 3-го типа расположены не у глухих стены (стены со световыми проемами)	п 4.4.7 СП 1.13130.2020 ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	
18.	Со второго этажа здания в качестве дополнительного эвакуационного выхода используются наружные открытые лестницы	П. 7.1.2 СП 1.13130.2020 ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	
19.	Отсутствует указатель направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	П 48 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил Противопожарного Режимы в Российской Федерации»	01.04.2022	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

#### Подписи лиц проводивших проверку:

  
(подпись)  
«30» апреля 2021 г.  
М.Л.П.\*

**Колмыков Дмитрий Алексеевич – старший инспектор отделения НД и ПР по Октябрьскому району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю**

#### Предписание для исполнения получил:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«30» апреля 2021 г.

  
(подпись)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю (8(3852)658219)